



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» В
Г. ПРОХЛАДНОМ, ПРОХЛАДНЕНСКОМ, ТЕРСКОМ И МАЙСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Место нахождения: 361043, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 14


Тел/факс 8 (86631) 7-58-32, fguz_proh@mail.ru ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300, ИНН 0721010037,
КПП 071602001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710063
от 21.07.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя ОИ

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском,
Терском и Майском районах



24 » ноября 2023г.

Заключение № П 3592 от 24.11.2023г.

к протоколу лабораторных испытаний (вода, воздух, почва)

Дата проведения инспекции (экспертизы): 24 ноября 2023г.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза протокола лабораторных
исследований питьевой воды

(наименование объекта испытаний)

Выданного аккредитованной испытательной лабораторией № 07-01-02/08494-23 от 23.11.2023г.
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и
Майском районах

(№, дата протокола ФФБУЗ «ЦГ и Э в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах)

В целях оценки соответствия требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(нормативная документация)

Пробы отобраны по договору № 02/179-П от 12.10.2023г.

(плану, договору, заявлению, жалобе, СГМ или др.)

Дата отбора 21.11.2023г.

На объекте: Водоисточник с.п. Ново-Полтавское - Арт. скважина на северо-западной окраине села

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции филиала
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH- 150	5099
2	Весы электронные, Leki	10-02002
3	Спектрофотометр, В-1200	VER 1902021
4	Термометр технический стеклянный, наполненных ртутью, Термометр технический/ртутный стеклянный/ТТ 2	711p
5	Термометр технический стеклянный, наполненных ртутью, Термометр технический/ртутный стеклянный/ТТ 4	194-9
6	Термостат электрический суховоздушный, Термостат суховоздушный/ТС-80/ТС-80 У4.2	7362

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 21.11.2023 13:38 Место осуществления деятельности: 361043, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, Остапенко ул, дом 14 дата начала испытаний 21.11.2023 13:46, дата окончания испытаний 23.11.2023 09:56					
1	Аммиак/аммоний ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,82±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.4
4	Жесткость общая	°Ж	4,16±0,62	Не более 10 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п.4
5	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	0,32±0,06	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9
6	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	314,2±31,4	Не более 1500	ГОСТ 18164-72
7	Массовая концентрация сульфатов	мг/дм ³	81,6±8,2	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 п.5
8	Хлориды	мг/дм ³	7,2±1,1	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.3
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 21.11.2023 11:15 Место осуществления деятельности: 361043, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, Остапенко ул, дом 14 дата начала испытаний 21.11.2023 11:20, дата окончания испытаний 22.11.2023 11:06					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0,	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Конец протокола испытаний № 07-01-02/08494-23 от 23.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-
Балкарской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике"

Юридический адрес: 360001, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33, тел.: 88662742828
e-mail: mail@cgiekbr.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 360001, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33,
тел.: +7-8662-74-28-28, e-mail: mail@cgiekbr.ru; 361535, Кабардино-Балкарская Респ, Баксан г, Партизанская ул, дом
74, тел.: 2-16-51, e-mail: topaz69@bk.ru; 361043, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, Остапенко ул, дом 14,
тел.: 8663176746, e-mail: fguz_proh@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510734



Е.И. Костенко
23.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 07-01-02/08494-23 от 23.11.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН СЕРВИС" (ИНН 0716010306
ОГРН 1140716000490)

2. Юридический адрес: 361016, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, С. ПРИМАЛКИНСКОЕ, УЛ.
ОКТЯБРЬСКАЯ Д.204
Фактический адрес: КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, С. ПРИМАЛКИНСКОЕ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ
Д.204

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: арт.скважина, Кабардино-Балкарская Респ, , Прохладненский район, с.п.Ново-Полтавское

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.11.2023 09:45 - 09:55

Ф.И.О., должность: Кондренко Н.И., Помощник санитарного врача; Филиал ФБУЗ ЦГиЭ в КБР в г.Прохладном,
Прохладненском, Терском и Майском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.11.2023 11:10

Информация о плане и методе отбора: -ГОСТ Р 59024 2020 « Вода. Общие требования к отбору проб»

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02/179-П от 12 октября 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 07-01-02/08494-01.02-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 07-01-02/08494-23 от 23.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

(наименование объекта, где производился отбор, его фактический адрес)

Принадлежность: ООО «Регион Сервис»

РФ, КБР, Прохладненский район, с.п. Прималкинское, ул. Октябрьская, 204

(юридическое лицо или ИП, его юридический адрес)

Заключение: указанная проба питьевой воды по определяемым микробиологическим, обобщенным и химическим показателям **соответствует** требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды

Таблица 3.5. Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения


Таблица 3.3. Обобщенные показатели качества различных типов вод, кроме технической воды;

Таблица 3.13. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе, горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов и аквапарков.

_(нормативная документация, ГОСТы, СанПиНы)

Зав. сан-гигиеническим отделом

(наименование структурного подразделения)




(подпись)

Григорьева Л.И.

(фамилия, инициалы)

Исполнитель: инженер

(должность)



(подпись)

Лопатина Т.И.

(фамилия, инициалы)